

2024

**АКТ**  
проверки готовности общеобразовательной организации  
к 2024/2025 учебному году

составлен «12» августа 2024 года

Полное наименование  
общеобразовательной организации,  
год постройки

Таймырское муниципальное казенное  
общеобразовательное учреждение «Дудинская  
гимназия»,  
1990 год

Юридический и фактический адрес  
организации, телефон

647000, РФ, Красноярский край, г. Дудинка ул.  
Горького, дом 47 А, телефон 5-11-37, факс 8  
(39191) 5-16-23, 5-02-36

Фамилия, имя, отчество руководителя

Федорова Виктория Олеговна

В соответствии с Распоряжением Администрации ТДНР от 07.06.2024 г. № 523-а «О подготовке общеобразовательных организаций Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района к 2024/2025 учебному году» проверка проводилась комиссией в составе:

Друшпова Татьяна Александровна	заместитель Главы Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района по вопросам образования и культуры – начальник Управления образования, председатель муниципальной комиссии
члены комиссии:	
Аксютина Элиза Исаевна	заместитель заведующего отделом ресурсного и материально-технического обеспечения Управления образования Администрации муниципального района
Белых Вера Николаевна	Заместитель начальника ОУУП и ПДН ОМВД России по Таймырскому Долгано-Ненецкому району, подполковник полиции (по согласованию)
Большакова Надежда Васильевна	начальник отдела образовательных учреждений сельского поселения Хатанга Управления образования Администрации муниципального района (в части образовательных организаций с.п. Хатанга)
Донченко Екатерина Николаевна	Начальник ПЦО ОВД младший лейтенант полиции отдела вневедомственной охраны по ТДНР – филиала «ФГКУ УВО ВНГ РФ по Красноярскому краю» (по согласованию)
Иванова Галина Анатольевна	руководитель группы хозяйственно-эксплуатационного обеспечения Управления образования Администрации муниципального района
Жестянкин Станислав Владимирович	Старший государственный инспектор безопасности дорожного движения отделения Госавтоинспекции Отдела МВД России по Таймырскому Долгано-Ненецкому району (по согласованию)
Тюкпиеков Евгений Арсентьевич	Государственный инспектор дорожного надзора отделения Госавтоинспекции Отдела МВД России по Таймырскому Долгано-Ненецкому району (по согласованию)
Трофимов Антон Николаевич	заместитель начальника отдела вневедомственной охраны по ТДНР – филиала «ФГКУ УВО ВНГ РФ по Красноярскому краю» (по согласованию)
Шопин Андрей Анатольевич	заместитель Главы Таймырского ДН муниципального района по общим вопросам - начальник Управления по делам ГО и ЧС Администрации муниципального района

По результатам проверки комиссией установлено следующие:

1. Наличие учредительных документов юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса РФ):	Устав ТМК ОУ «Дудинская гимназия» утвержден приказом Управления имущественных отношений от 30 марта 2015 г. № 578 «Об утверждении Устава ТМК ОУ «Дудинская гимназия» в новой редакции»
2. Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательным учреждением собственности учредителя (здания)	Свидетельство о государственной регистрации права серия 24 ЕЗ № 498893 от 28 февраля 2012 года, вид права - собственность.
3. Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещено образовательное учреждение (за исключением зданий, арендуемых образовательным учреждением)	Свидетельство о государственной регистрации права серия 24 ЕЗ № 612733 от 16 февраля 2012 года, вид права - собственность
4. Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности, установленной (№ лицензии, кем выдана, на какой срок, какие реализуются виды общеобразовательных программ)	Лицензия Службы по контролю в области образования Красноярского края № 5071-л от 11 мая 2011 г., бессрочно, приложение 24П01 № 0003284 на право ведения образовательной деятельности по следующим уровням образования: - начальное общее образование; - основное общее образование; - полное общее образование - дополнительное образование детей и взрослых
- Предоставление дополнительных образовательных услуг (бесплатные, платные) -	предоставляются бесплатные дополнительные услуги – реализуются 18 программ дополнительного образования
5. Наличие материально-технической базы и оснащённости образовательного процесса	оснащение 100 %
6. Наличие физкультурного зала, наличие спортивного оборудования, инвентаря, его состояние	два спортивных зала, спортивное оборудование и инвентарь находятся в исправном состоянии, соответствуют нормам.
7. Укомплектованность штатов (если не хватает педагогических работников, указать, по каким учебным предметам и на какое количество часов)	Вакансии педагогических работников: - 1 учитель английского языка - 22 учебных часа; - 1 учителя русского языка и литературы – 27 учебных часов; - 1 учитель математики – 18 учебных часов; - 1 педагог-организатор – 1 ставка
8. В 2024/2025 учебному году	классов – 29, обучающихся - 635 учащихся из них: - учатся в 1 смену 29 классов, 635 учащихся
9. Техническое состояние здания	-ограниченно работоспособное техническое состояние здания, согласно технического отчета №851/22 от 18.07.2022г ООО «Мерзлотный инженерно-строительный центр»
10. Наличие актов плановых и внеплановых осмотров согласно ВСН 58-88 (р)	имеются – акт визуального весеннего осмотра (подполье, фасад, ограждение и асфальтирование, тех этаж, межэтажные лестницы.)
11. Проведение ремонтных работ капитального характера (наименование, подрядная организация)	капитальный ремонт входной группы здания МК № 2024.003 от 09.02.2024 г. ИП Шматько В.А.
12. Проведение ремонтных работ текущего характера (наименование,	- текущий ремонт спортзала № 1 на первом этаже МК № 61-24 от 22.05.2024 г. ИП Иванова А.А.;

<p>подрядная организация)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- текущий ремонт - демонтаж ограждения малой спортивной площадки МК № 63-24 от 01.07.2024г ИП Иванова А.А.;</li> <li>- устройство малой спортивной площадки МК № 45/24/2 от 08.07.2024 г. ООО «Гарант»;</li> <li>- работы для целей бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности МК № 45-24 от 02.04.2024 г. ООО «Гарант»;</li> <li>- работы по монтажу охранной сигнализации МК № 60-24 от 16.05.2024 г. ООО «Щит»;</li> <li>- выполнение работ по установке дополнительного оборудования системы видеонаблюдения МК № 59-24 от 16.05.2024 г. ООО «Щит»</li> </ul>
<p>13. Состояние территории, закрепленной за общеобразовательной организацией</p>	<p>удовлетворительное, площадь участка - 7067 кв. м.</p>
<p>14. Обеспечение мер безопасности (в том числе обязательные для выполнения организационные, инженерно-технические, правовые и иные мероприятия)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- имеется металлическое ограждение территории;</li> <li>- видеонаблюдение, АПС, СОУЭ 4 типа, кнопка экстренного вызова полиции, система «Стрелец-Мониторинг», обеспечивающая автоматическую передачу сигнала сработки АПС на единый пункт;</li> <li>- при входе в здание установлена кнопка доступа СКУД, 2 стационарных однопанельных металлодетектора «Ultra Scan M600»;</li> <li>- имеются «Паспорт безопасности объекта», «Паспорт дорожной безопасности»;</li> <li>- физическая охрана – частная и сторож;</li> <li>- на вахте имеются 2 ручных металлодетектора марки «Sphinx»;</li> <li>- в учреждении разработаны планы эвакуации, инструкции и памятки по действиям в случае ЧС;</li> <li>- с обучающимися и персоналом регулярно проводятся инструктажи о порядке действия при возникновении внештатных ситуаций.</li> </ul>
<p>15. Состояние антитеррористической и противокриминальной защищенности общеобразовательной организации, в том числе:</p>	
<p>- наличие Паспорта безопасности объекта</p>	<p>паспорт безопасности разработан и утвержден от 08.05.2024 г., акт категорирования от 12.03.2024 г.</p>
<p>- обеспечение доступности зданий и сооружений общеобразовательной организации для инвалидов и маломобильных групп населения</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Паспорт доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг в сфере образования – 19 марта 2021г.</li> <li>- имеется вывеска со шрифтом Брайля с наименованием организации и режимом работы;</li> <li>- кнопка вызова персонала установлена при входе в здание школы;</li> <li>- на 1 этаже имеется тактильный план эвакуации шрифтом Брайля;</li> <li>- дверные блоки обозначены светолуминесцентной лентой;</li> <li>- на стеклянные двери наклеены предупреждающие желтые наклейки (круги);</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- на первом этаже оборудован туалетная комната для маломобильной группы населения (с дистанционным управлением, бесконтактным смесителем, крючком для костылей и поручнями);</li> <li>- имеется лестничный гусеничный подъемник.</li> <li>- на дверях кабинетов специалистов установлены тактильные таблички со шрифтом Брайля (директор, приемная, столовая, медкабинет, бухгалтерия, специалист по охране труда);</li> <li>- имеется парта для инвалидов и аппарат усиления звука для слабослышащих;</li> <li>- первые и последние ступени лестниц обозначены желтой краской;</li> <li>- в 2024 году построены 2 спортплощадки перед школой с учетом маломобильных групп населения;</li> <li>- капитальный ремонт входной группы проводится с учетом маломобильных групп населения</li> </ul>
- организация мероприятий в области гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций	<ul style="list-style-type: none"> <li>- приказ № 321 от 31.08.2023 г. о назначении ответственных лиц за антитеррористическую безопасность;</li> <li>- приказ и Положение об антитеррористической безопасности учреждения</li> </ul>
16. Наличие и исправность первичных средств пожаротушения, состояние путей эвакуации и эвакуационных выходов.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- школа укомплектована огнетушителями: порошковые - 32 шт., углекислотные - 14 шт.;</li> <li>- установлены ящики с песком при входе в школу и в актовом зале;</li> <li>- на каждом этаже, на вахте, в столовой имеются контейнеры с противопожарными средствами (огнестойкая огнезащитная накидка «Шанс», средство индивидуальной защиты органов дыхания «Феникс-2»);</li> <li>- на каждом этаже установлены по две экстренной тревожной кнопке вызова на случай пожара;</li> <li>- состояние 5 путей эвакуации, находящихся под охранной сигнализацией, удовлетворительное.</li> </ul>
17. Наличие и размещение наглядной агитации по вопросам соблюдения мер безопасности и умений действовать на случай возникновения чрезвычайных ситуаций	<p>в школе размещены стенды:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 этаж: «антитеррор», «пожарная безопасность»;</li> <li>- 2 этаж: «осторожно терроризм», «ПДД», «уголок пожарной безопасности», схема безопасного движения к гимназии» (подключена к электросети);</li> <li>- 3 этаж: «уголок безопасности дорожного движения»;</li> <li>- сайт гимназии: <a href="http://gimnazii.edusite.ru">gimnazii.edusite.ru</a></li> </ul>
18. Работоспособность и обеспечение обслуживания системы АПС	МК № 07-24 от 01.01.2024 г. ООО «Щит» состояние удовлетворительное, имеются акты обследования пожарной сигнализации
19. Укомплектование рабочих мест СИЗ, пожаротушения и инструментом (для организаций с круглосуточным пребыванием детей)	-
20. Наличие не исполненных предписаний надзорных органов (указать в части чего и причины не исполнения)	предписание об устранении нарушений требований об антитеррористической безопасности - не исполнено (отсутствие финансирования) – № М-352/2024 т 04.07.2024г- обеспечить системой оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами экстренного оповещения работников, обучающихся и

	иных лиц, находящихся на объекте( территории), о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации.
21. Кем осуществляется медицинский контроль за состоянием здоровья обучающихся	медицинским работником КГБУЗ «Таймырская межрайонная больница» по договору 46 от 30.11.2023 г.
22.Наличие столовой или буфета:	имеются столовая и буфет.
- Санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений для хранения продуктов и цехов, участков, обеспеченность посудой	- проводится ежегодный производственный контроль пищеблока; - соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям и нормам; - обеспеченность посудой 100 %
- Организация питьевого режима	7 питьевых фонтанчиков
23. Готовность организации к работе в осенне-зимний период. Характер отопительной системы (котельная, теплоцентраль, печное и др.) ее состояние	теплоцентраль, состояние удовлетворительное, организация к работе в осенне-зимний период готова
24. Обеспеченность топливом в % к плану готовой потребности, его хранение (у кого котельные)	-
25. Проверка замеров сопротивления изоляции электросети (дата и номер акта)	Протокол № 329 от 20.03.2023г. профилактических испытаний электроустановок, ООО «Импульс»
26. Проведение своевременного и качественного технического обслуживания, ремонта, испытаний энергооборудования (котлы, вспомогательное оборудование котельных установок, холодильные установки, насосы и т.д.)	- проводится периодический техосмотр оборудования пищеблока ИП Петров С.Ю. МК № 02-24 от 01.01.2024г. - периодический техосмотр электрооборудования проводится электромонтером (внешний совместитель)
27. Наличие и состояние:	
- Водоснабжения	центральное в удовлетворительном состоянии
- Электроснабжения	центральное в удовлетворительном состоянии
- Канализации	центральное в удовлетворительном состоянии
- Вентиляции	в удовлетворительном состоянии
28. Анализ результатов оценки готовности общеобразовательной организации и устранения нарушений, выявленных в ходе ее проведения к началу предыдущего года	Замечания в Акте приемки 2023/2024уч. год: - установить дополнительные камеры системы видеонаблюдения (актовый зал, место приготовления пищи, столовая) - выполнено МК № 59-24 от 16.05.2024г., подрядчик ООО «Щит»; - оборудовать опасные участки охранной сигнализацией, на открытие двери, с выводом тревожного извещения в помещение вахты (оборудованию полежат все двери запасных и эвакуационных выходов, электрощитовой, теплоцентра) - выполнено МК № 60-24 от 16.05.2024 г. с ООО «Щит»; - обеспечить круглогодичную физическую охрану объекта сотрудниками частных охранных организаций: - выполнено МК № 13-24 от 01.01.2024г, МК № 33-24 от 04.03.2024г, МК № 35-24,36-24,37-24 от 12.03.2024г с ООО ЧОО «Норильская казачья охрана»; - оборудовать объект системой голосового оповещения о террористической опасности с источником бесперебойного питания - не выполнено (из-за отсутствия средств). На данный момент составлена

	смета и направлено ходатайство в УО
29. Соблюдение требований к работникам и их подготовке	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 29 учителей и 17 работников (из них 3 человека - вспомогательный персонал) обучены по вопросам оказания первой помощи пострадавшим;</li> <li>- 4 учителя и 4 повара обучены по программе «Безопасные методы и приемы выполнения работ при воздействии вредных и опасных производств. факторов, источников опасности, идентифицированных в рамках специальной оценки условий труда и оценки профессиональных рисков»</li> <li>- 1 учитель обучен по программам «Использование СИЗ», «По электробезопасности на 3 гр. допуска»;</li> <li>- 1 учитель обучен по программе «Обучение пожарной безопасности для ответственных лиц»;</li> <li>- 6 человек обучены по вопросам охраны труда;</li> <li>- 4 человека обучены по программе «Организация и ведение ГО, предупреждение и ликвидация ЧС»</li> </ul>
30. Соблюдение требований охраны труда электротехнологического персонала	<ul style="list-style-type: none"> <li>- работники обучаются по электробезопасности на 1 группу допуска (проверка знаний с зачетом),</li> <li>- электромонтер имеет 4 группу допуска по электробезопасности, ежемесячный инструктаж</li> </ul>
31. Укомплектование рабочих мест обязательной документацией	<ul style="list-style-type: none"> <li>- имеются инструкции по охране труда, по электробезопасности, по пожарной безопасности;</li> <li>- спецоценка рабочих мест от 21.10.2022 г.;</li> <li>- на все учебные кабинеты разработаны паспорта и инструкции.</li> </ul>

Замечания и предложения комиссии: Нарушение ПТ от 2019 года №1006: Пункт №20 подпункта, В" - отсутствует ограждение территории; пункта №25 подпункта, В" (на 1-ом этаже объекта не оборудовано помещение для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделение ВТТ РТБ; пункта №30 (необорудовано 3-ие видео-камеры: 2-ие видеоканалы с тыльной стороны и 1-ой видеоканал с тыльной торца; пункта №31 (отсутствует журнал системы охраны на объекте территории).

Директор ТМК ОУ «Дудинская гимназия» \_\_\_\_\_



Федорова В.О.

Подписи членов комиссии:

\_\_\_\_\_

Друшпова Татьяна Александровна

\_\_\_\_\_

Аксютинна Элиза Исаевна

\_\_\_\_\_

Белых Вера Николаевна

\_\_\_\_\_

Большакова Надежда Васильевна

\_\_\_\_\_

Донченко Екатерина Николаевна

\_\_\_\_\_

Иванова Галина Анатольевна

\_\_\_\_\_

Жестянкин Станислав Владимирович

\_\_\_\_\_

Тюкпиеков Евгений Арсентьевич

\_\_\_\_\_

Трофимов Антон Николаевич

\_\_\_\_\_

Шопин Андрей Анатольевич

*назнач. по др. должности*

*отсутск*